

Ведомость чертежей комплекта ОВ

Лист	Наименование чертежей	Примечание
1	Общие данные	
2	Вентиляция. План. Схема	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
Б5.000-2.1	Крепления трубопроводов, воздуховодов и санитарно-технических устройств	
ГОСТ 21602-79	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.	
	Рабочие чертежи	
	Прилагаемые документы	
20-01/17-2-ОВ.С	Спецификация оборудования и материалов	на 1 листе

Общие указания

Исходными данными для разработки проекта являются задание на проектирование, задание технологической части и технические условия.

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих норм и правил, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Проект вентиляции разработан в соответствии с действующими нормами и правилами:

- СНБ 4.02.01-03 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

Проектом предусматривается местная вытяжная вентиляция от зонта. Пуск/стоп систем предусмотреть в обслуживаемом помещении.

Проектом принят вытяжной канальный вентилятор в соответствии с техническими условиями. Вентилятор устанавливается в обслуживаемом помещении.

Воздуховоды системы местных отсосов выполнить из тонколистовой оцинкованной стали класса "П".


Выброс воздуха осуществляется на фасаде через инерционную решетку, препятствующую задуванию воздуха с улицы при выключенных системах.

При пожаре система должна быть обесточена.


Характеристика отопительно-вентиляционных систем

Обозна- чение сис- темы	Кол. сис- тем	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Тип установки, агрегата	Вентилятор							Электродвигатель		
				Тип, исполне- ние по взрыво- защите	№	Схема испол- нения	Поло- жение	L, м³/ч	P, Па	n, об/мин	Тип, исполнение по взрывозащите	N, кВт	n, об/мин
B1	1	М.о. стол производственный. Зонт	Вентилятор канальный	СК 250 А				600	150		230В	0.13	


Инв. N инв. N	Взам. инв. N
Инв. N подл.	Подпись и дата

						20-01/17-2-ОВ				
						Модернизация складского помещения №17 (41,7 кв.м.) в здании специализированном складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения хранилищ (ликерный участок №2), расположенного по адресу: г. Минск, ул. Октябрьская, 15 (инвентарный номер 500/С-22810), с оборудованием павильона для работы с пищевыми добавками				
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Павильон цеха №2		Стадия	Лист	Листов
ГИП		Васлевич						С	1	2
Разработал	Адамович					Общие данные		ИП Адамович А.И. Дог. №79-30/17		
Н.Контр.	Урбан									

7



Номер помещения	Наименование	Площадь, м ²	Кат. помещения
4	Ликёрный участок №2	32,49	B1
5	Комната для ингредиентов	9,30	B4

Взам. инв. N							4	Ликёрный участок №2	32,49	B1
							5	Комната для ингредиентов	9,30	B4
Подпись и дата							20-01/17-2-0B			
							Модернизация складского помещения №17 (41,7 кв.м.) в здании специализированном складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения хранилищ (ликёрный участок №2), расположенного по адресу: г. Минск, ул. Октябрьская, 15 (инвентарный номер 500/С-22810), с оборудованием павильона для работы с пищевыми добавками			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ГИП		Васлевич		
Разработал	Адамович					Павильон цеха №2		Стадия	Лист	Листов
						Вентиляция. План. Схема		С	2	
								ИП Адамович А.И. Дог. №79-30/17		
Н.Контр.	Урбан									

